

**REFERENCE**  
**CHÂTEAU DE PRANGINS**

**Château de Prangins**

**Maitre d'ouvrage**

Office Fédérale des Constructions et de la Logistique

**Maître d'œuvre – Architecte**

Galeras Architectes  
Glatz & Delachaux SA  
Atelier Siebold

**Phases SIA 108 réalisées**

De 1 à 5 complètes

**Durée des prestations**

1995 – En cours

**Mandat**

Ingénierie électricité

**Responsable du mandat**

N. Besson  
(Tél. 022 734 68 78)

**Montant des travaux**

70'000'000.00

**Montant des installations électriques**

4'750'000.00



**Caractéristiques de l'ouvrage et des installations**

Rénovation par étape du château de Prangins afin d'accueillir le siège romand du musée National Suisse.

Groupe de secours de 35 kVA assurant les fonctions vitales et un éclairage de secours confortable en cas de coupure réseau. Installations de sécurité composées d'une détection incendie, d'un système anti-intrusion et de caméras vidéo.

Gestion technique centralisée permettant sur un même superviseur de surveiller l'ensemble des techniques du bâtiment, local par local.

Pour l'éclairage, une attention particulière a été apportée pour utiliser des systèmes économiques, tout en assurant un éclairage

muséologique efficace et en respectant les impératifs d'intégration demandés par les architectes. Un système de variation d'éclairage permet notamment d'abaisser l'intensité lumineuse dans les zones d'exposition et d'administration lorsque personne ne s'y trouve.